Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____Кунов М.М. МП
9 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3325
от 9 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3325
Дата и время отбора пробы:	07.12.2021 12:42:00
Дата и время доставки пробы:	07.12.2021 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МУП "Дондуковское" ст.Дондуковская, ул. Кирова,36а Артскважина № 79138
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3325.15.1.21

Дата проведения исследований: с 07.12.2021 14:20:00 по 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Нанкуева С.К. **МП**
15 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.16145
от 15 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	13977
Дата и время отбора пробы:	07.12.2021 12:42:00
Дата и время доставки пробы:	07.12.2021 16:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Кирова, 36 а артскважина № 79138
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 16145.1.1.21

Дата проведения исследований: с 07.12.2021 16:30:00 по 15.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
водородный показатель pH	ед.pH	7,5+-0,2*	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
жесткость	градус Ж (мг-экв/дм3)	4,6+-0,7*	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,48+-0,10*	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
сухой остаток	мг/дм3	317+-32*	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдинская О.В.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. мп
9 апреля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.3767
от 9 апреля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	3370
Дата и время отбора пробы:	06.04.2021 13:34:00
Дата и время доставки пробы:	06.04.2021 17:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Больничная, 7 водопроводный кран уличной колонки
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3767.1.1.21

Дата проведения исследований: с 06.04.2021 17:00:00 **по** 09.04.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,9+-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	№ Т-17-897 до 21.08.2021г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____ Кунов М.М. МП
8 апреля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.817
от 8 апреля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	817
Дата и время отбора пробы:	06.04.2021 13:34:00
Дата и время доставки пробы:	06.04.2021 14:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21

Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МУП "Дондуковское" ст.Дондуковская, ул. Больничная,7 уличная водопроводная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Договорная
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 817.15.1.21

Дата проведения исследований: с 06.04.2021 14:30:00 по 08.04.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в100мл	0		МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

Кунов М.М. **МП**
9 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3324
от 9 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3324
Дата и время отбора пробы:	07.12.2021 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	07.12.2021 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ СОШ №10 ст.Дондуковская, ул. Ленина,73 водопроводный кран медицинского кабинета
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3324.15.1.21

Дата проведения исследований: с 07.12.2021 14:20:00 по 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	3,5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

_____ Нанкуева С.К. мп
14 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.16144
от 14 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	13976
Дата и время отбора пробы:	07.12.2021 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	07.12.2021 16:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 73 водопроводный кран мед.кабинета
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 16144.1.1.21

Дата проведения исследований: с 07.12.2021 16:30:00 по 14.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бурдинская О.В.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. МП
30 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15252
от 30 ноября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	13133
Дата и время отбора пробы:	24.11.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	24.11.2021 16:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Больничная, 7 уличная водопроводная колонка
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 15252.1.1.21

Дата проведения исследований: с 24.11.2021 16:20:00 по 30.11.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____Кунов М.М. МП
26 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3168
от 26 ноября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3168
Дата и время отбора пробы:	24.11.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	24.11.2021 14:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МУП "Дондуковское" ст.Дондуковская, ул. Больничная,7 Уличная водопроводная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 дм3
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3168.15.1.21

Дата проведения исследований: с 24.11.2021 14:30:00 по 26.11.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	4,5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. **мп**
22 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.13024
от 22 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	11255
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 12:56:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ломоносова, 206 водонапорная башня артскважины №2408
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствие

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 13024.1.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 16:00:00 по 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
водородный показатель pH	ед.pH	7,7 +-0,2*	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
жесткость	градус Ж (мг-экв/л)	5,7 +-0,9*	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,40+-0,08*	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
сухой остаток	мг/дм3	400+-40*	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041	С-ДЛ/21-05-2021/65962594 до 20.05.2022
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____Кунов М.М. МП
15 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2789
от 15 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2789
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 12:56:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 14:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МУП "Дондуковское" ст.Дондуковская водонапорная башня артскважины № 2408
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2789.15.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 14:00:00 по 15.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

_____Кунов М.М. **МП**
15 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2791
от 15 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2791
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 13:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 14:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	водопровод - МУП "Дондуковское ПКХ"
Наименование и контактные данные заказчика:	водопровод - МУП "Дондуковское ПКХ" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ СОШ № 10 ст.Дондуковская, ул. Ленина,73 водопроводный кран медицинского кабинета
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2791.15.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 14:00:00 по 15.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. мп
22 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.13026
от 22 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	11257
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 13:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 73 водопроводный кран медицинского кабинета
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 13026.1.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 16:00:00 **по** 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:_____ Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. **мп**
22 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.13023
от 22 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	11254
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 12:45:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ломоносова, 206 артскважины №2408
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 13023.1.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 16:00:00 по 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
водородный показатель pH	ед.pH	7,7 +-0,2*	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
жесткость	градус Ж (мг-экв/дм3)	6,0+-0,9*	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,32+-0,06*	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
сухой остаток	мг/дм3	477 +-48*	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041	С-ДЛ/21-05-2021/65962594 до 20.05.2022
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____Кунов М.М. МП
15 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2788
от 15 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2788
Дата и время отбора пробы:	13.10.2021 12:45:00
Дата и время доставки пробы:	13.10.2021 14:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МУП "Дондуковское" ст.Дондуковская, ул. Ломоносова,206 Артскважина №2408
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 2788.15.1.21

Дата проведения исследований: с 13.10.2021 14:00:00 по 15.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

_____ Зацепина С.Д. мп
30 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15253
от 30 ноября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети коммунальной
Проба отобрана:	дезинфектор ФБУЗ "ЦГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
№ акта отбора:	13134
Дата и время отбора пробы:	24.11.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	24.11.2021 16:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Водопровод МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 73 водопроводный кран медицинского кабинета
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 625
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 15253.1.1.21

Дата проведения исследований: с 24.11.2021 16:20:00 по 30.11.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 *	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
_____ Кунов М.М. МП
26 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3169
от 26 ноября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3169
Дата и время отбора пробы:	24.11.2021 13:30:00
Дата и время доставки пробы:	24.11.2021 14:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПиН 1.2.3685-21
Заказчик:	МУП "Дондуковское"
Наименование и контактные данные заказчика:	МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ СОШ №10 ст.Дондуковская, ул. Ленина,73 медицинский кабинет
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 дм3
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 6270
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3169.15.1.21

Дата проведения исследований: с 24.11.2021 14:30:00 по 26.11.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.