



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3782

от ' 7 ' апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском,
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом сан врача Джамирзе Т.Р.

Акт №: 3196

Время и дата отбора пробы (образца): 06.04.2017 12:04:00

Время и дата доставки пробы (образца): 06.04.2017 14:30:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166

Объект, место, где Водопровод МУП "Дондуковское", Республика Адыгея, Гиагинский район,
проводился отбор ст.Дондуковская, ул Больничная, 7 уличная колонка
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л


Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01, свид.№ Т-17-120 до 11.03.18 г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3782.1.1.17

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 06.04.2017 14:40:00 окончание 07.04.2017

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	мутность	0,20 $\pm$ 0,04	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	запах +20	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	запах +60	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Ответственный за лабораторные исследования: Валерий Подпись: [подпись]

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3782.1.1.17

Лицо, ответственное за оформление протокола: Тимо М.А. инженер (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3783

от '7' апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском,
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом сан врача Джамирзе Т.Р.

Акт №: 3197

Время и дата отбора пробы (образца): 06.04.2017 12:17:00

Время и дата доставки пробы (образца): 06.04.2017 14:30:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10", Республика Адыгея, Гиагинский
район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 73 в/к мед кабинета

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, Р 56237-14

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01, свид.№ Т-17-120 до 11.03.18 г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3783 . 1.1.17

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата проведения испытания: начало 06.04.2017 14:40:00 окончание 07.04.2017

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	мутность	0,7+ -0,1	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	запах +20	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	запах +60	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Ответственный за лабораторные исследования

А. Колесников

Подпись

А. Колесников

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3783 . 1.1.17

Лицо, ответственное за оформление протокола : *Григорьев М.В.* (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.